

(1)適用ラック：EIA規格 19インチラック

※前後に柱が必要

(2)寸法

単位：mm

	寸法	備考
A	60以上 ※1	ラック前扉～ラック柱の前面
B	800以上 ※2	ラック柱の前面～ラック後扉
C	685～780	ラックの前後柱間
D	150以上	ケーブル収納スペース

※1. 装置引き出し用トッテ(X：30以下)がラック前扉の内側に収まれば可。

※2. スライドレール(Y：760以下)がラック後扉の内側に収まれば可。

